ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00582/24

Серия RU № 0558467

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656.
Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ЭНЕРГИЯ».
Место нахождения: 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Волковское, ул. Салова, д. 21, литера А, помещ. 18-Н, кабинет 336. Адрес места осуществления деятельности: 188514, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глядино. Номер государственной регистрации: 1097847249301.
Номер телефона: +7 (812) 640-30-30. Адрес электронной почты: office@dendor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ЭНЕРГИЯ».
Место нахождения: 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Волковское, ул. Салова, д. 21, литера А, помещ. 18-Н, кабинет 336.
Адрес места осуществления деятельности: 188514, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глядино.

ПРОДУКЦИЯ

Гидранты пожарные подземные тип GPP на рабочее давление 1,0 МПа, высотой Н от 500 мм включ. до 3500 мм включ., с шагом через каждые 250 мм, с внутренним диаметром корпуса DN 125, выпускаемые по ТУ 4854-080-62977923-2023 «Гидранты пожарные подземные тип GPP».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 0915/А1 от 22.04.2024 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Лебедевым Алексеем Николаевичем, Иощенко Дмитрием Александровичем;
Протокола № 109-2024 от 09.12.2024 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.2.1, 5.3.1 - 5.3.8, 5.4.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.6.5 - 5.6.7, 5.9, 5.11, 5.12.2, 5.12.3). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 11.03.2024 г. (дата изготовления отобранного образца, прошедшего испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.12.2024 **ПО** 08.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Меженов Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845