ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.76.01.14.013.E.000163.10.25 от 21.10.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 однослойные торговой марки "RTP" номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 63 мм включительно, SDR 11; SDR 13,6; SDR 17. Область применения: для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 градусов С. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 70628.2-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ). Часть 2.Трубы".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП", 140326, Московская область, городской округ Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП", 140326, Московская область, городской округ Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б (Российская Федерация). ОГРН: 1055002006190

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299 (Глава II, Раздел 3 "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки").

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол лабораторных испытаний № 08.41-66ГК.КМ-25 от 18.08.2025, выданный ИЛЦФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440). Экспертное заключение № 004633 от 10.10.2025 Органа инспекции ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" (номер записи в РАЛ № RA.RU.710250).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель **Звягин А.М.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0494053

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.76.01.14.013.E.000163.10.25 **от** 21.10.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 494053

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "РТП", 140326, Московская область, городской округ Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными Решением комисии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (Глава II, Раздел 3 "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки"). Меры предосторожности: трубы должны быть защищены от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели на 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки:	
Запах водной вытяжки при 20гр.С, баллы	не более 2
Привкус водной вытяжки при 20гр.С, баллы	не более 2
Запах водной вытяжки при 60гр.С, баллы	не более 2
Привкус водной вытяжки при 60гр.С, баллы	не более 2
Цветность, градус	не более 20
Мутность, ЕМФ	не более 2,6
Осадок	отсутствие
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	
Физико-химические показатели на 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки:	
Водородный показатель (водная вытяжка), ед.pH	6-9
Величина окисляемости перманганатной, мгO2/л	5,0
Санитарно - химические миграционные показатели:	
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия)	
Время экспозиции - 1, 5, 15, 30 сутки. Температура раствора 20гр.С и 60гр.С.:	
формальдегид	не более 0,05 мг/л
спирт метиловый	не более 3,0 мг/л
спирт бутиловый	не более 0,1 мг/л
спирт изобутиловый	не более 0,15 мг/л
ацетальдегид	не более 0,2 мг/л
этилацетат	не более 0,2 мг/л
ацетон	не более 2,2 мг/л