ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00697/23

Серия RU № 0361394

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕПЛОМАШ", место нахождения: 195279, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ, 90, ЛИТ. А, адрес места осуществления деятельности: 195279, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ш Революции, дом 90 литер А, ОГРН: 1027809212573, номер телефона: +7 8123019940, адрес электронной почты: root@teplomash.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕПЛОМАШ", место нахождения: 195279, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ, 90, ЛИТ. А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195279, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ш Революции, дом 90 литер А.

ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы дымоудаления вытяжные радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции: низкого давления тип ВРН-400ДУ и тип ВРН-600ДУ (размерного ряда: 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5); среднего давления тип ВРС-400ДУ и тип ВРС-600ДУ (размерного ряда: 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8); крышные с выходом потока в стороны тип ВКР1-400ДУ и тип ВКР1-600ДУ (размерного ряда: 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10, 11,2; 12,5); крышные с выходом потока вверх тип ВКР2-400ДУ и тип ВКР2-600ДУ (размерного ряда: 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10, 11,2; 12,5) выпускаемые по ТУ 28.25.20-056-54365100-2022 «Вытяжные вентиляторы, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции: Вентиляторы радиальные дымоудаления ВРН-400ДУ, ВРН-600ДУ, ВРС-400ДУ, ВРС-600ДУ, ВКР1-400ДУ, ВКР1-600ДУ, ВКР2-400ДУ, ВКР2-600ДУ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-023/02-2023, выданного 22.02.2023 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 142-СС/09-2022, выданного 08.09.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы.Метод испытаний на огнестойкость»(с Изменением N 1). Пределы огнестойкости: тип ВРН-400ДУ, тип ВРС-400ДУ, тип ВКР1-400ДУ и тип ВКР2-400ДУ – 2 часа при температуре 400°С;тип ВРН-600ДУ, тип ВРС-600ДУ, тип ВКР1-600ДУ и тип ВКР2-600ДУ – 2 часа при температуре 600°С. Условия хранения: согласно группе 6 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 60 месяцев. Гарантийный период вентиляторов устанавливается на срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. Срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.02.2023 **ПО** 21.02.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Акулова Наталья Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Щериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.