МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий для применения в строительстве

ТС 01.5948.26

Дата регистрации	« 10 »	апреля	2026	г.
Действительно до	« 10 »	апреля	2027	г.
Продлено до	« »			г.
Продлено до	« »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется пригодность материалов и изделий для применения в строительстве на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Коллекторные блоки с товарным знаком «VALFEX®» из нержавеющей стали размером присоединительной резьбы 1" с отводными отверстиями (от 2 до 12 шт.) размером присоединительной резьбы ¾".

2. Назначение

Для устройства трубопроводов внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 100 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (в зависимости от типа коллектора).

3. Изготовитель

«Zhejiang Xinfan HVAC Intelligent Control Co., Ltd.», Китай, Qinggang Town Industrial Agglomeration Zone, Yuhuan City, Zhejiang Province, 317606.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Валфекс-Трейд», Российская Федерация, 129164, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, бульвар Ракетный, дом 16.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 11.03.2024 № 13(3)-91/24.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство.

7. Особые отметки

Пример маркировки: товарный знак (VALFEX®).

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного органа Э.Э. Шатило

10 апреля 2026 г.

№ 0027037

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 01.5948.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

коллекторных блоков с товарным знаком «VALFEX®» из нержавеющей стали производства «Zhejiang Xinfan HVAC Intelligent Control Co., Ltd.», Китай, для устройства трубопроводов внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 70 °С и рабочим давлением до 0,6 МПа.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Двойной коллектор из нержавеющей стали размером присоединительной резьбы 1" с семью отводными отверстиями размером присоединительной резьбы ¾"со встроенными расходомерами, регулирующими клапанами, воздухоотводчиками и дренажными кранами			
1.	Внешний вид, качество поверхности. Дефекты внешнего вида.	ГОСТ 15763	Коллектор изготовлен из металла. На наружной и внутренней поверхности загрязнения, вмятины, заусенцы, забоины, окалины, острые кромки, следы расслоения, трещины, раковины и признаки коррозии отсутствуют
2.	Размер и качество резьбы	ГОСТ 15763	Резьба полного профиля чистая, без заусенцев, рваных или смятых ниток. Размер присоединительной Резьбы коллектора – G1"-B. Размер резьбы отводных отверстий – G¾"-B
3.	Герметичность. Испытание давлением воды	ГОСТ 15763 Продолжитель-ность испытания – 180 с $P_{исп} = 2PN =$ = 1,2 МПа	Во время испытаний видимые утечки отсутствовали

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
4.	Прочность корпуса. Испытание давлением воды	ГОСТ 15763 Продолжительность испытания – 300 с $P_{исп}$ = 4PN = = 2,4 МПа	Во время испытаний видимые утечки отсутствовали, «потения» не было. Механические разрушения и видимые остаточные деформации отсутствуют
5.	Герметичность затвора, мест соединений и уплотнений встроенных регулирующих клапанов в направлении движения потока рабочей среды. Испытание давлением воды	ГОСТ 33257 Продолжительность испытания – 180 с $P_{исп}$ = 1,1PN = = 0,7 МПа	Во время испытаний видимые утечки отсутствовали
6.	Класс герметичности по ГОСТ 9544	ГОСТ 9544	А
7.	Масса изделия, кг	ГОСТ 33257	4,381

Руководитель уполномоченного органа Э.Э. Шатило

№ 0068152

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 01.5948.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на коллекторные блоки с товарным знаком «VALFEX®» из нержавеющей стали размером присоединительной резьбы 1" с отводными отверстиями (от 2 до 12 шт.) размером присоединительной резьбы ¾" (далее – коллекторы) производства «Zhejiang Xinfan HVAC Intelligent Control Co., Ltd.», Китай, для для устройства трубопроводов внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 100 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (в зависимости от типа коллектора).

2. Коллекторы состоят из цельного корпуса, изготовленного из нержавеющей стали и имеют по торцам внутреннюю резьбу размером 1" и отводные отверстия, расположенные под углом 90° (от 2 до 12 шт.) размером присоединительной резьбы ¾".

Коллекторы выпускают двух типов: одинарные и двойные, и могут поставляться в комплекте с расходомерами, ручными термостатическими клапанами, дренажными кранами, воздухоотводчиками, кранами вентильного и шарового типов.

3. Резьбовое присоединение коллекторов к трубопроводу посредством комбинированных и резьбовых деталей соединительных должно быть выполнено без натяжения трубопровода. Уплотнение резьбовых соединений коллекторов с трубопроводной арматурой и деталями соединительными следует выполнять при помощи материалов, используемых в данных системах: тефлоновая лента, силиконовый герметик и т.п.

Перед монтажом коллекторов следует очистить места присоединения от возможных загрязнений.

Использование коллекторов в качестве опорных устройств не допускается.

4. На корпусе каждого изделия нанесена следующая маркировка: товарный знак (VALFEX®).

5. Каждый коллектор упакован в коробку из гофрированного картона. На каждую коробку наклеена маркировочная этикетка, которая содержит следующую информацию: номер артикула, типоразмер изделия, товарный знак, штрих-код, название изделия, материал изделия, технические характеристики, знак соответствия, количество изделий в упаковке.

6. Проектирование, производство и приемку работ, а также эксплуатацию трубопроводов внутренних систем отопления с применением коллекторов следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с

учетом настоящего технического свидетельства и технического паспорта изделия, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых коллекторов.

7. Коллекторы могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения – 7 (Ж1) ГОСТ 15150. Коллекторы следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом и обеспечить их защиту от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

8. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа Э.Э. Шатило

№ 0068153