МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий для применения в строительстве

ТС 01.5949.26

Дата регистрации	« 10 »	апреля	2026	г.
Действительно до	« 10 »	апреля	2027	г.
Продлено до	« »			г.
Продлено до	« »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется пригодность материалов и изделий для применения в строительстве на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Воздухоотводчики автоматические с товарным знаком «VALFEX®» из латуни номинальным диаметром DN15 (размером присоединительной резьбы ½").

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 110 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа.

3. Изготовитель

«YUHUAN CHUANYE VALVE CO., LTD», Китай, Bingang Industrial City, Yuhuan City, Zhejiang Province, 317600.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Валфекс-Трейд», Российская Федерация, 129164, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, бульвар Ракетный, дом 16.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 11.03.2024 № 13(3)-85/24.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство.

7. Особые отметки

Пример маркировки корпуса: логотип держателя товарного знака, рабочее давление (10 bar), рабочая температура (110 °C).

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного органа Э.Э. Шатило

«10» апреля 2026 г.

№ 0027038

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 01.5949.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

воздухоотводчиков автоматических с товарным знаком «VALFEX®» из латуни номинальным диаметром DN15 (размером присоединительной резьбы ½") производства «YUHUAN CHUANYE VALVE CO., LTD», Китай, для устройства внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 110 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид, качество поверхности. Дефекты внешнего вида	Визуально ГОСТ 5761	Воздухоотводчик представляет собой устройство поплавкового типа с корпусом из металла. Повреждения, следы коррозии, риски, вмятины и прочие дефекты на поверхности отсутствуют
2.	Качество резьбы. Размер резьбы, дюймы	ГОСТ 15763	Резьба полного профиля, чистая, без заусенцев, сорванных и недооформленных ниток. Размер присоединительной резьбы – G½" - B
3.	Прочность и плотность материала деталей, поверхности которых находятся под давлением рабочей среды. Испытание пробным давлением воды	ГОСТ 5761 Продолжительность испытания– 300 с $P_{пр}$ = 1,5PN = = 1,5 МПа	Во время испытаний видимые утечки отсутствовали, «потения» не было. Механические разрушения и видимые остаточные деформации отсутствуют
4.	Герметичность прокладочных соединений по отношению к внешней среде. Испытание давлением воды	ГОСТ 5761 Продолжительность испытания– 180 с $P_{исп}$=PN=1,0 МПа	Во время испытаний видимые утечки отсутствовали
5.	Масса, кг	ГОСТ 5761	0,130

Руководитель уполномоченного органа Э.Э. Шатило

№ 0068154

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 01.5949.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на воздухоотводчики автоматические с товарным знаком «VALFEX®» из латуни (далее – воздухоотводчики) номинальным диаметром DN15 (размером присоединительной резьбы ½") производства «YUHUAN CHUANYE VALVE CO., LTD», Китай, для устройства внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 110 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа.

2. Воздухоотводчик представляет собой устройство поплавкового типа с корпусом из никелированной латуни. Тип присоединения к трубопроводу – резьбовой (резьба размером ½").

3. Воздухоотводчики должны монтироваться в вертикальном положении в местах, где возможно скопления воздуха (верхние точки трубопроводов, котлов, коллекторов, нагревательных приборов). Установка их должна обеспечивать безопасное обслуживание, уход и демонтаж в случае ремонта или замены. Воздухоотводчик снабжен самоуплотняющимся патрубком для присоединения к трубопроводу или коллектору, что позволяет не применять дополнительный уплотняющий материал при монтаже.

Перед монтажом воздухоотводчиков следует очистить места присоединения от возможных загрязнений.

4. На каждом воздухоотводчике нанесена следующая маркировка: логотип держателя товарного знака, рабочее давление (10 bar), рабочая температура (110 °C).

5. Проектирование, производство и приемку работ, а также эксплуатацию внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с применением воздухоотводчиков следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и технического паспорта изделия, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых воздухоотводчиков.

6. Воздухоотводчики перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования – по группе 5, хранения – по группе 3 ГОСТ 15150. Воздухоотводчики следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении, при условиях, обеспечивающих их защиту от воздействия влаги и агрессивных сред.

7. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа Э.Э. Шатило

№ 0068155