РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-IT.ПБ37.В.00028/19

№ 0024916

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС».
Адрес: 143560, Россия, Московская область, Истринский район, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А. ОГРН: 1045003064303.
Телефон +74955892340, факс +74955892340.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
TTM srl.
Адрес: Италия, Via Pineta102/A I-39026 PRATO allo Stelvio (BZ) Italy.
Телефон 00473616411, факс 00473616582.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Материал трехслойный для покровного слоя технической изоляции K-FLEX, марки: TITAN CLAD, толщина 0,23 мм, WHITE CLAD, толщина 0,28 мм, AL CLAD, толщина 0,28 мм, FUTUREFLEX толщина 0,18 мм (цветом: silver, white, black) в виде рулонов, лент, кожухов.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.19.111
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 7019 90 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчеты об испытаниях: №№ 6202/РС, 6203/РС, 6204/РС, 6205/РС от 18.01.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.ОС05.К05536 от 16.10.2018 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.01.2019 по 21.01.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — В.Ю. Шитиков (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — В.А. Литвинов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-IT.ПБ37.В.00028/19

(обязательная сертификация)

№ 0008356

Материал трехслойный для покровного слоя технической изоляции K-FLEX, (цветом: silver, white, black) в виде рулонов, лент, кожухов, марки:
- WHITE CLAD, толщина 0,28 мм - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);
- TITAN CLAD, толщина 0,23 мм, AL CLAD, толщина 0,28 мм, FUTUREFLEX толщина 0,18 мм - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Инженерная изоляция

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.Ю. Шитиков (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — В.А. Литвинов (подпись, инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru