РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.ПБ37.В.00313/20

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «К-ФЛЕКС». Местонахождение: 143560, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, ПОСЕЛОК РУМЯНЦЕВО, ПРОЕЗД ПРОЛЕТАРСКИЙ, 1А. ОГРН: 1045003064303. Телефон: +74955892340.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «К-ФЛЕКС». Местонахождение: 143560, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ИСТРА, ПОСЕЛОК РУМЯНЦЕВО, ПРОЕЗД ПРОЛЕТАРСКИЙ, 1А. ОГРН: 1045003064303. Телефон: +74955892340.

Заявитель подтверждает, что продукция
Материал покрывной для слоя технической изоляции K-FLEX, марок: IN CLAD, ULTRA в виде рулонов, лент (толщина 1 мм), выпускаемый по ТУ 22.29.22-013-75218277-20. Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД 2): 22.29.22

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия
Протокол испытаний № 7290/РД от 22.05.2020 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 22.05.2020 по 21.05.2025

М.П. **Заявитель** _____ АНДЖЕЙ ТРУШКОВСКИ
(подпись) инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5, телефон: +7 4953089208, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ37

М.П. **Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии** _____ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛИТВИНОВ
(подпись) инициалы, фамилия

Инженерная изоляция