ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.005505.12.14 Дата 29. 12. 2014 г.

На основании заявления № 06020 от 23.12.2014

Организация-изготовитель: "L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."
Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36 20040 Roncello (MI), Italy (Италия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "К-ФЛЕКС"
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А (Россия)

Наименование продукции: Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука с покрывным слоем K-FLEX AL CLAD

Инженерная изоляция

Продукция изготовлена в соответствии: с Паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: Паспорт безопасности, этикетка,регистрационные документы, доверенность, контракт

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия , изготовленные из вспененного каучука

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №6244/6244-АСВ-14-12 от 25.12.2014 г.

№059192

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Дибутилфталат,мг/м3	менее 0.001	0,1
Диоктилфталат,мг/м3	менее 0.001	0,02
Стирол,мг/м3	менее 0.0005	0,002
Ксилол,мг/м3	менее 0.001	0.1
Формальдегид,мг/м3	менее 0.001	0.01
Толуол, мг/м3	менее 0.001	0.3
Акрилонитрил, мг/м3	менее 0.001	0.03
Напряженность электростатического поля, кВ/м	1,3	15,0

Область применения: **Теплоизоляционные звукопоглощающие материалы**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".Соблюдать требования инструкций по установке изделий**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ИЗ
инженерная изоляция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука с покрывным слоем K-FLEX AL CLAD**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача) подпись Сайфуллина С.Т. **Иваненко А.В.**
Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Эксперт (эксперты) **Васильева Г. В.**